

**Declaração de desempenho**

No. A02-4P23UU-HF1-D-130617

1. Código de identificação único do tipo de produto:  
**A02-4P23UU-HF1**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme exigido de acordo com o artigo: **HCS P/N H6E-00402, H06-00402, H6M-00402, HS6-00402.**
3. Utilização prevista do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável como prevista pelo fabricante:  
**Cabos de comunicação de cobre em edifícios e outras obras de engenharia civil com o objetivo de limitar a geração e propagação de incêndio e fumaça.**
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante conforme exigido pelo artigo 11(5):  
**HCS - HES Cabling Systems**  
**Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler / Istanbul, Turkey**  
**Phone +90 212 438 25 75 (pbx)**  
**Fax +90 212 438 25 74**  
**E-mail [info@hescs.com](mailto:info@hescs.com)**
5. Sistema de avaliação e verificação da constância de desempenho do produto de construção, conforme estabelecido no CPR Anexo V: **System 3**
6. Instituição certificadora do produto notificado: **No. 1722**

## 7. Desempenho declarado

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>	<b>Especificação técnica harmonizada specification</b>
<b>Reação ao fogo</b>	<b>D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1</b>	<b>EN50575:2014</b>
<b>Substâncias perigosas</b>	<b>Nenhum</b>	

8. Desempenho do produto identificado nos Artigos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado referido no Artigo 7º.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no artigo 4º.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Enis EMRE  
Gerente Técnico

Istanbul, 4 January 2021