

**IZJAVA O USPJEŠNOSTI (PERFORMANSI)**

No. A03-4P23UF-HF1-D-240117

1. Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda-tip:  
**A03-4P23UF-HF1**
2. Vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuju identifikaciju građevnog proizvoda, kako je propisano odredbom članka 11(4): **HCS P/N H06-00432, H6M-00432, H6A-00406 or H6A-00432.**
3. Namjena ili namjene uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kao što je predviđeno od strane proizvođača:  
**Bakarni komunikacijski kabeli u zgradama i drugim građevinskim radovima, u cilju ograničavanja stvaranja i širenja vatre i dima.**
4. Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i kontakt adresa proizvođača, kako je propisano odredbom članka 11(5):  
**HCS - HES Cabling Systems**  
**Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler / Istanbul, Turkey**  
Phone +90 212 438 25 75 (pbx)  
Fax +90 212 438 25 74  
E-mail [info@hescs.com](mailto:info@hescs.com)
5. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti uspješnosti (performance) građevnog proizvoda, kako je navedeno u CPR, Dodatak V:  
**System 3**
6. Prijavljeno tijelo za potvrđivanje proizvoda: **No. 1722**

7. Navedena uspješnost (performansa)

<i>Bitne karakteristike</i>	<i>Performansa</i>	<i>Usklađena tehnička specifikacija</i>
Reakcija na vatru	D <sub>ca</sub> -s1a,d1,a1	EN50575:2014
Opasne tvari	Ne	

8. Uspjesi (performance) proizvoda utvrđeni u točkama 1. i 2., su u skladu s deklariranim uspjesima (performansama) u točki 7.

Ova izjava o uspješnosti (performansi) se izdaje pod punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Enis EMRE  
Tehnički upravitelj

Istanbul, 4 January 2021