

**Declaração de desempenho**

No. A06-4P23SF-HFE-D-130317

- Código de identificação único do tipo de produto:
A06-4P23SF-HFE
- Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme exigido de acordo com o artigo: **HCS P/N H06-E0452, H6A-E0452, H07-E0402, H07-E0412, H07-E0422, H7A-E040K, H7A-E041K, H7A-E042K, H7A-E0402, H7A-E0412, H7A-E0422 or H08-E0402.**
- Utilização prevista do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável como prevista pelo fabricante:
Cabos de comunicação de cobre em edifícios e outras obras de engenharia civil com o objetivo de limitar a geração e propagação de incêndio e fumaça.
- Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante conforme exigido pelo artigo 11(5):
HCS - HES Cabling Systems
Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler / Istanbul, Turkey
Phone +90 212 438 25 75 (pbx)
Fax +90 212 438 25 74
E-mail info@hescs.com
- Sistema de avaliação e verificação da constância de desempenho do produto de construção, conforme estabelecido no CPR Anexo V: **System 3**
- Instituição certificadora do produto notificado: **No. 1722**

7. Desempenho declarado

<i>Características essenciais</i>	<i>Desempenho</i>	<i>Especificação técnica harmonizada specification</i>
Reação ao fogo	D_{ca}-s1a,d1,a1	EN50575:2014
Substâncias perigosas	Nenhum	

- Desempenho do produto identificado nos Artigos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado referido no Artigo 7º.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no artigo 4º.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Enis EMRE
Gerente Técnico

Istanbul, 4 January 2021