

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C- TR.ПБ37.В.00861/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

HCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Место нахождения: Турция. Адрес юридического лица и место осуществления деятельности: Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No:3A Esenler, İSTANBUL, Турция.

Телефон: +902124382575. Факс: +902124382574. Адрес электронной почты: info@hescs.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

BOYNES Kablolama Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

Место нахождения: Турция. Адрес юридического лица и место осуществления деятельности: Kayseri Serbest Bölge 8. Cad. No: 5 Melikgazi, Kayseri, Турция.

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 8683148802761.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели (шнуры) телекоммуникационные (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, с 4 или 8 парами медных жил, номинальным сечением жил от 0,081 мм² до 0,326 мм², на номинальное напряжение постоянного тока до 72 В, в оболочке из LS0H компаунда, оснащенные соединительными приспособлениями или без них, торговой марки HCS (серии DataLink 100e, DataLink 250, DataLink 500A, DataLink 600, DataLink 1000, DataLink 1200, DataLink 2000), следующих типов:

Категория 5Е типов U/UTP, F/UTP; SF/UTP

Категория 6 типов U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP;

Категория 6А типов U/UTP, U/MRTP, U/FTP, F/FTP, S/FTP;

Категория 7 типа S/FTP, F/FTP;

Категория 7А типа S/FTP;

Категория 8 типа S/FTP. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.32.13

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 9272/РС, № 9273/РС от 11.10.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5160-АОП от 02.08.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.8.1.2.1. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3) - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 (категория А); (пункт 5.7) – Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1; (пункт 5.6) - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; (пункт 5.5) - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.10.2022 по 12.10.2027



Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))