

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C- TR.ПБ37.В.00868/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

HCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Место нахождения: Турция. Адрес юридического лица и место осуществления деятельности: Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No:3A Esenler, İSTANBUL, Турция.

Телефон: +902124382575. Факс: +902124382574. Адрес электронной почты: info@hescs.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Место нахождения: Турция. Адрес юридического лица и место осуществления деятельности: Erciyes Mahallesi Hes Caddesi No:22 – 38210 Hacılar, Kayseri, Турция.

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 8698676000015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели (шнуры) оптические для внутренней и внутренней/ внешней прокладки, не распространяющие горение при групповой прокладке, в оболочке из LS0H компаунда, оснащенные соединительными приспособлениями или без них, торговой марки HCS, серии DataLight SDP, DataLight BRK, DataLight MTD, DataLight SLT, DataLight MLT, DataLight MTP/MPO, с количеством волокон от 1 до 288. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.31.11
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 9285/РС от 18.10.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5161-АОП от 03.08.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий ПЗ.8.1.2.1. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3) - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 3 (категория С); (пункт 5.7) – Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1; (пункт 5.6) - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; (пункт 5.5) - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.10.2022 по 24.10.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))